



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru телефон 8 (3852)20-23-19

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному
району ТО НД и ПР № 1 управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Барнаул, ул. Крупской, 169, E-mail: g1tond@22.mchs.gov.ru, телефон 62-32-05

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

«12» августа 2021 г., 11 час.00 мин. № 164/1/1
(дата и время составления предписания)

Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной
проверки от 28.07.2021 № 164, учётный № проверки 222104945203

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной
проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

006 – Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Токтоновой Кристиной Александровной – старшим инспектором ОНД и ПР по
Железнодорожному району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после
принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была
проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре
экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания, помещений и территории
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
272»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка проведена по адресу (местоположению): 656052, Алтайский край,
г. Барнаул, пр-д Футбольный, 11а

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных
объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: МАДОУ «Детский сад № 272» (ИНН 2221242594), Алтайский
край, г. Барнаул, пр-д Футбольный, 11а

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера
налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за
соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «30» июля 2021 года, 15 час.30 мин.
по «12» августа 2021 года, 11 час.00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных материалов для покрытия полов путей эвакуации (линолеум)	п. 25 Правил Противопожарного Режима в РФ, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 № 1479	01.02.2022 г.	
2.	Отделка потолка в зале для музыкальных занятий выполнена из горючих материалов (использованы натяжные потолки)	ч. 4 ст. 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года; п. 1.88 Строительных норм и правил СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16 мая 1989 г. N 78	01.02.2022 г	
3.	Автоматическая пожарная сигнализация не соответствует требованиям пожарной безопасности (расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м; пространства за подвесными потолками не защищены автоматической пожарной сигнализацией (расчет объема горючей массы изоляции кабелей (проводов) не производился)	п. 4 ст. 4 Федерального закона N 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6, п. 13.3.2, приложение А, п. А4, п. 11 табл. А2 СП 5.13130.2009	01.02.2022 г	

4.	Не проведена обработка сценического оформления (шторы) огнезащитным составом с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 95 Правил Противопожарного Режима в РФ, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 № 1479	01.02.2022 г
5.	Допущено хранение горючих материалов под лестничным маршем на первом этаже	п. 16 «к» Правил Противопожарного Режима в РФ, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 № 1479	01.02.2022 г

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по Железнодорожному району
ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому
краю – Токтонова Кристина Александровна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проведившего выездную проверку)



Токтонова Кристина Александровна – старший инспектор ОНД и ПР по Железнодорожному району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, E-mail: g1tond@22.mchs.gov.ru, телефон 62-32-05

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил (а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«11» часов «00» минут «12» августа 2021 г.

(подпись)